



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
**-ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ПО ЭЛЕКТРОПЕНАЛУЧЕЙЧНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ, ИССЛЕДОВАНИЮ  
 ПРИЧИНОВОЗДАРНОЙ ОБОРНЫХ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 ПОДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРНЫХ, ЧРЕЗЫЧАЙНЫХ СITUАЦИЯМ  
 И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЧНЫХ БЕДСТВИЙ-**  
**ОГРН 1151700000001**  
**(ООО «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

нагр. НИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 142095  
 Телефон: (495) 529-85-61, тел. 524-81-41, 524-25-33, 524-64-33, 529-86-11, 521-91-48, 521-25-98, 521-27-60, 524-73-33, 521-27-47  
 E-mail: info@pohtest.ru  
 http://www.pohtest.ru

*14.11.2017 № 16-1-7-84*

ООО «ШИДЕЛЬ»

На № 6065 от 14.06.2017

Руководителю направления «Бетонные системы»

О распространении действия сертификата

Козаку Ю.А.

Калининское шоссе, д. 53, г. Тархов,  
 Тверская обл., Россия.  
 т. +7-4992713075, факс: +74992713076,  
 e-mail: office-mos@shidель.ru

На Ваше уведомление об имеющихся, имеющихся в технические условия (ТУ 5741-091-72982187-09 с изм. 2) в связи с расширением ассортимента продукции, сообщено, что произведенный аналог технических характеристик блоков бетонных: блок CVI-NT 30x55 (сечение внутренних каналов 300/350 + 300/100 мм), блок CVI-NT 30x50 (сечение внутреннего канала 300/500 мм), блок CVI-NT 30x55 2s (сечение внутренних каналов 300/350 + 2x125/100 мм), блок CVI-NT 30x55 2s (сечение внутренних каналов 300/550 + 2x175/100 мм), С-блок 40x15 (сечение внутреннего канала 300/100 мм), С-блок 40x20 (сечение внутреннего канала 300/150 мм), С-блок 36x18 (сечение внутреннего канала 270/130 мм), возможно сделать вывод о том, что возможно их применение в составе каналов вентиляционных при условии соблюдения требований «Руководства по монтажу вентиляционных каналов из блоков бетонных СИБИДЕЛ» (Технологическая карта операционного контроля) ТК ВК-01.1 от 17.03.2016.

- Таким образом, ООО «ПОЖТЕСТ» считает возможным:
- распространить действие сертификата № С-ЧИ.ЧС13.14.00387 от 22.04.2016 на вышеописанные каналы бетонные по ТУ 5741-091-72982187-09 с изм. 2;
  - известково-щелевой контроль за указанной продукцией проводить в соответствии с технологическим регламентом № 97-ОС/ИК от 22.04.2016.

Заместитель руководителя  
 ООО «ПОЖТЕСТ»

С.А. Ширяев  
 тел. +7965239119

А.И. Сорокин